


# Electrical Hazards in Construction – Machinery Picture This – Spanish



El trabajador está tumbado en el suelo con herramientas eléctricas y cables expuestos cerca, lo que sugiere un posible accidente por descarga eléctrica o tropiezo. Las herramientas no están aseguradas ni desenchufadas, y no parece que se hayan tomado medidas de bloqueo o advertencia. La zona de trabajo circundante está desordenada y carece de señales de peligro visibles o barreras físicas para impedir el acceso.

Inspeccione siempre las herramientas eléctricas antes de utilizarlas y asegúrese de que estén correctamente conectadas a tierra o tengan doble aislamiento. Utilice procedimientos de bloqueo y etiquetado y dispositivos diferenciales residuales (GFCI) cuando trabaje con maquinaria eléctrica. Mantenga el espacio de trabajo organizado y libre de cables o equipos innecesarios. Forme a los trabajadores en el reconocimiento de peligros y los protocolos de respuesta ante emergencias.