

# Hoist Safety Fatality File – French



## Un employé trouve la mort après une chute depuis un immeuble de grande hauteur

Le 23 mai 2018, un maçon aidait à déplacer un transpalette depuis un monte-charge situé au 19<sup>e</sup> étage d'un immeuble. Pendant le déplacement, le monte-charge s'est déplacé de manière inattendue et l'employé a perdu l'équilibre. L'employé est tombé en avant, le haut du torse suspendu au-dessus du bord avant du monte-charge, et s'est retrouvé coincé entre le sol de l'étage inférieur et le monte-charge. Il n'est resté coincé que quelques instants avant de tomber au sol, ce qui lui a coûté la vie.

**Source:** <https://www.osha.gov>